

Instalacja odpowietrzająca 1- punktowa z odpowietrznikiem NEAP

do ciągłego odpowietrzania instalacji chłodniczej podczas pracy

Uwaga !

W wypadku braku zasyfonowania na przewodzie spływowym ciekłego amoniaku ze skraplacza i odpowiednio dużej średnicy tego przewodu, wg praktyki wystarczy 1 punkt odpowietrzania instalacji, najlepiej na końcu wylotowym ciekłego amoniaku ze skraplacza.

